

## **Предписание Управления Роспотребнадзора от 27.03.2017 года**

1. Обеспечить допустимые показатели искусственной освещенности в кабинете № 139 ИЗО (2 ряд 1 парта), в библиотеке 2 ряд 1 парта и 2 ряд 3 парта, с последующим представлением результатов (протоколов) инструментальных замеров искусственной освещенности.

Срок исполнения: до 15.08.2017

2. Устранить дефекты на стене в столярной мастерской при входе в кабинет справа, в раздевалке 1-2 классов на потолке устранить дефекты в покрытии; в туалете для девочек при спортзале на потолке и в самом спортивном зале на потолке устранить дефекты в покрытии. В помещении для хранения лыж на стене устранить дефекты в покрытии. На 3-х и 4-х этажах в туалетах для мальчиков в углу на потолке и в лаборатории кабинета географии на стене устранить дефекты в покрытии.

Срок исполнения: до 15.08.2017

3. В лаборантской кабинета географии на полу устранить дефект в покрытии.

Срок исполнения: до 15.08.2017

4. В раздевалке 1 «в» класса установить ячейки для хранения обуви и высоту крепления крючков для одежды привести в соответствие с росто-возрастными особенностями учащихся.

Срок исполнения: до 15.08.2017

Предписание № 57 от 27.03.2017г. выдал:

Ведущий специалист-эксперт  
ТО Управления Роспотребнадзора  
по УР в г. Воткинске

А.В. Питикова